

回 答 書

令和7年7月2日

下記の工事に関する質疑に回答します。

工事名 鯉田地区污水管渠布設(4工区)工事

質 疑 事 項	回 答
推進区間のプラントについて、車上か定置か。	車上プラントの設計です。