

飯塚市本庁舎外46施設電力供給 仕様書

- 1 施設所在地
- 2 供給電気方式等
- 3 契約電力及び予定電力使用量

【全量供給施設】

No.	施設所在地		電力供給条件					契約電力及び予定使用電力等				
	施設名	所在地	供給方式	標準電圧 (V)	計量電圧 (V)	標準周波数 (Hz)	受電設備の総容量 (kVA)	コンデンサ取付容量 (kvar)	供給振分入札対象の有無	契約電力 (kW)※1	予定使用量 (kWh)※2	力率 (%)
1	本庁舎	新立岩5-5	交流3相3線式	6,000	6,000	60	2,250	424	全量	559	1,272,715	100
2	穂波人権啓発センター	太郎丸974-1					80	18	全量	30	16,942	
3	立岩人権啓発センター	立岩1738-2					105	20×2	全量	49	19,628	
4	伊岐須会館	伊岐須869-1					70	25	全量	43	38,914	
5	防災センター	芳雄町16-7					125	19	全量	35	27,753	
6	筑穂交流センター	長尾1340					280	80	全量	94	51,567	
7	飯塚片島交流センター	本町20-17					130	32	全量	53	66,056	
8	穎田交流センター別館	鹿毛馬2328-2					125	30	全量	64	61,335	
9	立岩交流センター	新立岩8-13					125	25	全量	47	51,735	
10	穂波交流センター(穂波体育館・穂波図書館含む)	秋松408					275	50	全量	162	284,290	
11	菰田保育所	堀池15-9					150	30	全量	88	112,457	
12	筑穂保育所	筑穂元吉645-1					225	30	全量	74	84,770	
13	穂波東保育所	平恒115-52					250	31.9	全量	87	105,114	
14	蘿野排水機場(下流)	鞍手郡小竹町大字勝野3349					150	24	全量	47	11,525	
15	西秋松排水機場	秋松710-1					150	13	全量	81	9,746	
16	若菜排水機場	秋松710-4					300	13	全量	7	13,552	
17	川島排水ポンプ場	川島902-3					153	50	全量	19	7,309	
18	穂波支所	忠隈523					600	100	全量	211	421,198	
19	筑穂支所	長尾1242-1					393	133	全量	180	233,866	
20	飯塚第一中学校	新立岩16-18					825	85.1	全量	297	394,374	
21	立岩小学校	立岩1176-1					655	25.5	全量	341	360,708	
22	鰐田小学校	鰐田1263					555	31.9	全量	198	219,856	
23	飯塚第二中学校	柏の森483					625	85.1	全量	165	244,763	
24	椋本小学校	椋本16-2					300	57.4	全量	186	261,040	
25	上穂波小学校	筑穂元吉430					230	31.9	全量	134	174,184	
26	筑穂中学校	長尾903-1					250	50.0	全量	168	203,623	
27	大分小学校	大分1985-1					300	30.0	全量	154	171,436	
28	菰田小学校	菰田東2丁目19-5					430	38.2	全量	161	166,492	
29	旧飯塚第三中学校	鰐田2075					125	25.5	全量	17	27,372	
30	二瀬中学校	伊岐須740					580	67.9	全量	227	296,511	
31	伊岐須小学校	伊岐須843					655	31.9	全量	292	340,598	
32	飯塚小学校	西徳前2-6					375	30.0	全量	226	274,257	
33	高田小学校	高田701-1					300	31.9	全量	133	176,044	
34	若菜小学校	小正249-2					125	123.4	全量	161	213,453	
35	庄内小学校	有安1-22					325	48.0	全量	257	313,666	
36	庄内中学校	綱分1000-1					650	68.0	全量	278	374,430	
37	穎田小中一貫校(給食・交流センター・図書館・児童館)	鹿毛馬1667-2					1,400	106.0	全量	425	515,367	
38	内野小学校	内野3537-1					105	30.0	全量	67	74,684	
39	穂波西中学校	椿250					400	100.0	全量	178	324,615	
40	飯塚東小学校	下三緒54					675	185.5	全量	290	349,336	
41	片島小学校	片島3丁目8-5					505	61.9	全量	314	306,963	
42	幸袋小中一貫校	中815					1,600	216.0	全量	371	717,001	
43	鎮西小中一貫校	大日寺141					2,150	150.0	全量	598	818,609	
44	穂波東小中一貫校	平恒1021					1,700	300.0	全量	576	799,589	
45	歴史資料館	柏の森959-1					275	100	全量	83	136,490	
46	イイヅカコミュニティセンター	飯塚14-67					1,150	225	全量	239	533,485	
47	庄内交流センター・庄内保健福祉総合センターハーモニー	綱分717-1					400	106	全量	167	310,227	
合 計		—	—	—	—	—	—	—	—	8,633	11,989,645	—

※1 契約電力とは契約上使用できる電気の最大電力を指し、30分間最大需要電力計により計測される需要電力が原則としてこれを超えないものとする。

※2 月別使用予定電力量(見込み)は「別紙2」参照。

※3 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件については、九州地区の旧一般電気事業者の定める特定規模標準供給条件並びに特定規模需要選択供給条件による。