様式

回　答　書

令和7年2月27日

下記の工事に関する質疑に回答します。

工事名 コミュニティセンター大規模改修（給排水衛生設備・その１）工事

質　疑　事　項	回　　答
・衛生陶器について質問致します。参考数量及び図面はTOTO製となっておりますが、同等品のLIXIL製でもよろしいでしょうか？	・図面は、参考品番表記であり、性能が同等以上であれば、メーカーは問いません。